

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-SE.ПБ68.В.00805
(номер сертификата соответствия)

ТР 1372920
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Армстронг Ворлд Индастриз".
(наименование и место-Адрес: Россия, 117198, Москва, Ленинский проспект, д.113/1, офис Е504.
ОГРН: 1077759792197. Телефон +7 495 956 5100, факс +7 495 956 5101.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Armstrong Parafon Akustik&Interior AB.
(наименование и место-Адрес: 54186, Skovde, Sweden, Швеция. Телефон + 46 500 42 42, факс + 46 500 42 42.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". 125319, г.
(наименование и местонахождение органа по сертификации. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, корпус 6, офис 1-4, тел. (495)
380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ68 выдан 31.10.2011г. Департаментом
надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты потолочные из минераловолокна, толщина от 15
мм до 20 мм, плотность от 70 кг/куб.м до 140 кг/куб.м,
(информация об объекте сертификации. т.м. "Neeva Armstrong". Серийный выпуск.
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 6990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008 №123-ФЗ, с изменениями
№117-ФЗ от 10.07.2012), ст. 149 Приложение,
таблицы 3, 27, согласно приложению (бланк
№0455253). Класс пожарной опасности материала - КМ2

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1121/04-2013 от
15.04.2013 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания",
рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6,
оф.1-4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
(ИСО 9001:2008), № СДССМ RU.OC01.K00361 от 22.01.2013 г. по
22.01.2016 г., выдан ОС "Сертиф-групп Менеджмент" номер
аттестата аккредитации СДССМ RU.3927.OC01 от 04.06.2012 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.04.2013 по 29.04.2016

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия


Р.З.Кокоев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


А.Н. Ерофеев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СЕ.ЛБ68.В.00805

(обязательная сертификация)

ТР 0455253

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытания на горючесть"	Группа горючести – Г1 слабогорючие
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости - В2 умеренновоспламеняемые
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18)	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Р.З.Кокоев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев