



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденсольд



Экспертное заключение

№ 4299-6 от « 03 » 12 2013 г.

В соответствии с заявкой ЗАО «Минеральная Вата» (юр. адрес: Московская обл, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48а) № 4299 от 06.11.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) панелей звукопоглощающих Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- спецификация производителя,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 6704 от 20.11.2013 г.

Экспертиза документации.

Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC предназначены для устройства подвесных потолков в общественных, административных и промышленных зданиях, в т.ч. на предприятиях пищевой промышленности, в ЛПУ с сухим режимом, детских дошкольных и образовательных учреждениях. Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC не используются в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC выпускаются предприятием «ROCKWOOL POLSKA SP.Z O.O.» (РОКВУЛ ПОЛЬСКА СП.З О.О.) по адресу: ul.Kwiatowa 14, Pl-66-131 Cigacice, Poland (Польша).

Сведения об использовании. Применение панелей должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-

изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Панели транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка панелей в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца панели звукопоглощающей Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC.

Гигиеническая характеристика продукции

| Вещества, показатели | Гигиенический норматив |
|--|------------------------|
| Удельная эффективная активность природных радионуклидов 42,9 Бк/кг | не более 370 Бк/кг |
| Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов | |
| Токсикологические исследования: | |
| Миграция химических веществ в модельную среду (воздух): | |
| Т-40 гр.С | |
| | ПДК а.в., мг/м.куб |
| Бензол менее 0,005 | не более 0,1 |
| Ксилол 0,0063 | не более 0,2 |
| Толуол менее 0,005 | не более 0,6 |
| Фенол менее 0,001 | не более 0,003 |
| Формальдегид 0,009 ± 0,0018 | не более 0,01 |
| Этилбензол менее 0,005 | не более 0,02 |
| Метанол менее 0,005 | не более 0,5 |
| Интенсивность запаха 1 балл | 2 балла |

Заключение.

Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC соответствуют требованиям Раздела 6 Главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.